رقم الموضوع: D - 4

الصمات Valves

تأليف المهندس / محمود حسين المصيلحي المدير العام (السابق) بشركة المقاولين العرب ـ مهندس استشاري ٢٠١٢

وقل رّب زدني علما

الفهرس

الصفحة	الباب
٤	الصمام الحاجز Sluice Or Gate Valve
١٢	قطعة الفك والتركيب Dismantling Piece
١٤	الصمام الحاجز السريع ذو البوابة Wafer Style Valve
۱۸	الصمام الكروي Ball Valve
۲١	صمام الفراشة Butterfly Valve
70	صمام عدم الرجوع Non Return Valve
**	صمام تصريف الهواء Air Valve
٣٩	صمام التخفيف و الأمان Safety Relief Valve
٤٥	صمام القاع المزود بشبكة Foot Valve With Strainer
٤٦	صمام النهاية Flap Valve
٤٨	صمام العوامة Float Valve
٤٨	صمام تخفيض الضغط Pressure Reducing Valve
٥,	صمام التحكم في السرعة الزائدة Over Speed Safety Valve
٥١	صمام المحافظة على الضغط Pressure Sustaining Valve
٥٢	صمام التحكم في التصرفات Flow Control Valve
٥٢	صمام التحكم في التصرفات .
٥٥	صمام سدادة Plug Valve
٥٦	صمام الحريق Fire Hydrant
٦٢	ترکیب بریزة میاه House Connection
٧٢	حنفية ري الحدائق
٧٥	الصمام التليسكوبي .
٧٧	المطرقة المائية Water Hammer
۸١	طريقة تركيب الصمامات .
٨٩	البوابات Penstocks
90	غرف الصمامات Valve Chamber
1 . £	المراجع.

الصمامات Valves

مقدمة:

تستخدم الصمامات بغرض التحكم في كميات المياه و السيطرة علي أي طارئ قد يحدث أثناء التشغيل مثل انقطاع التيار الكهربائي عن الطلمبات أو لتصريف الهواء من داخل خطوط المواسير أو حدوث المطرقة المائية أو تخفيف الضغط عن الخطوط الفرعية ٠٠٠.

أنواع الصمامات:

ا ـ الصمامات الحاجزة Sluice Or Gate Valves

الغرض من استخدام هذا الصمام هو التحكم في كميات المياه المنصرفة أو منعها. وتنقسم إلى قسمين:

** الصمام الحاجز ذو الفتيل الخارجي Out Side Screw Valve:


و يتميز بثقل وزنه و ارتفاع و ضخامة الجسم (يبلغ وزن الصمام قطر ، ، ، ، ، م م طن و ارتفاعه عند الفتح = ، ، متر). عند فتح الصمام يخرج الفتيل الداخلي إلى خارج جسم الصمام حتى نهاية الفتح. كما يتحمل الضغط العالي بدون حدوث رشح. و بهذه الصفات يكون غير عملي حيث سيحتاج إلى غرفة صمام لا يقل ارتفاعها عن ٧ متر. يفضل استخدام هذا النوع في أعمال الصرف الصحي و هو نادر الوجود الآن . و يمكن أن يتم تركيبه في الوضع النائم حتى لا نضطر إلى إنشاء غرفة للصمام بمقاسات كبيرة. شكل (١) يبين الصمامات الحاجزة الشائعة الاستعمال. تأخذ الصمامات عده أوضأعا في تركيبها لتلائم الوضع و الظروف - شكل (٢) . و الصمامات بقطر ، ، ٤ مم فأكثر، تزود بصمام علي جانب جسم الصمام الأصلي لتلائم الوضع و يتصل بتفريعه بعد بوابة الصمام و يتصل بتفريعه بعد بوابة الصمام – يظهر ذلك في شكل (٣). عندما يكون الصمام الرئيسي مغلق تنشأ قوة هائلة علي بوابة الصمام الأصلي مما يسعب جدا عملية أعادة فتح عندما يكون الصمام الجانبي يقل الضغط جدا على بوابة الصمام الأصلي مما يسهل فتحها.

** الصمام ذو الفتيل الداخلي Inside Screw Valves:


و هو مماثل للصمام السابق و لكن بدون خروج الفتيل إلى خارج الصمام. بهذا يكون ارتفاع الصمام أقل و يكون أكثر ملائمة. و ينتشر استخدامه في الصرف الصحي و في بعض الأحيان في أغراض المياه – شكل (٣). يصنع جسم الصمام من الزهر -الأجزاء المتحركة من البرونز.




شكل (١) الصمام الحاجز ذو الفتيل الخارجي



شكل (٢) الأوضاع المختلفة في تركيب الصمام و الذي قد يحتمه التنفيذ




الصمام ذو الفتيل الداخلي – الصمام مزود بصمام جانبي (باي باص)




شكل (٣) صمام حاجز يعمل بالسلسلة في وضع أفقي _ حسب الحالة



شكل (٣) صمام حاجز ضغط عالي _ يفتح ويقفل بواسطة الطارة



شكل (٣) مكونات الصمامات الحاجزة ذات الفتيل الخارجي



مكونات الصمامات الحاجزة ذات الفتيل الداخلي

ملحوظة:

1 - في بعض الأحوال، يتم التحكم في عملية فتح وغلق الصمامات أوتوماتيكيا أو كهربانيا أو ميكاتيكيا أو بضغط الهواء م ٠٠٠٠ شكل (٤). وقد يتطلب الأمر التحكم في الصمام آليا عن بعد كأن يكون الصمام مركب علي خط طرد طويل، فيمكن التحكم في غلق الصمام أو فتحه أو التحكم في التصرف ٠٠٠ لاسلكيا، مع ضرورة أن يكون الصمام مزود بموتور كهربي لأدارته Actuator . كما يجب أن تزود غرف الصمامات البعيدة بهوائي لاسلكي لتلقي الإشارات بفتح الصمام أو غلقه من غرفة التحكم المركزية.

٢ - الصمام قطر ٣٠٠ مم فاقل ، لا تنشأ له غرفة صمامات و لكن يزود بصندوق حماية و ماسورة حماية (تركب رأسية فوق طربوش الصمام) و صندوق سطح (يتماشى مع منسو سطح الطريق) - شكل (٥) ثم يتم الردم عليه بالرمال النظيفة.



شكل (٤) صمام حاجز يعمل أوتوماتيكيا




شکل (٥)

الصمامات الصغيرة الحاجزة ذات الضغط العالي (قطر ٢٥٠ مم فأقل) – صمام صغير لا يحتاج إلي غرفة صمامات ويحتاج فقط إلي ماسورة حماية و صندوق السطح ثم الردم بالرمل حتى سطح الطريق

** الصمامات الحاجزة ذات الضغط الواطى Low Pressure Sluice Valves :

تتحكم هذه الصمامات في المياه و لكن تحت الضغط المنخفض مثل خطوط السحب في محطات تنقية المياه و الخطوط داخل محطات المعالجة. تشبه هذه الصمامات مثيلتها ذات الضغط العالي ولكن يكون سمك البدن أقل - شكل (7). تتحمل ضغوض تشغيل - 0 باوند / بوصة المربعة.


Gate Valve Parts Low Pressure



شكل (٦) الصمام الحاجز ذو الضغط الواطى

قطعة الفك والتركيب Dismantling Piece :

يزود الصمام الحاجز بقطعة فك و تركيب - شكل (٧)، هذه القطعة يمكن أن ينكمش طولها بمقدار ٥ سم عند فتح صواميل الجوايط و تسحب معها الفلانشة المربوطة في الصمام مسافة ٥ سم ثم تفك صواميل الجوايط و تسحب معها الفلانشة المربوطة في الصمام مسافة ٥ سم ثم تفك صواميل الصمام من الجهة الأخرى ثم يرفع الصمام إلى الخارج للتغير . ننزل الصمام الجديد و يتم رباطه بنفس الطريقة السابقة.



	DENOMINAZIONE PART	MATERIALS MATERIALS
	PARI	MATERIALS
	TUBO FLANGIATO - LUNGO	GJS 500
1	FLANGED PIPE - LONG	GJS 500
2	TUBO FLANGIATO - CORTO	GJS 500
-	FLANGED PIPE - SHORT	GJS 500
•	FLANGIA DI RITEGNO	ACCIAIO ST37
3	RETAINING	STEEL ST37
	ANELLO DI TENUTA	EPDM
•		EPDM
	VITE PRIGIONIERA	ACCIAIO ZINCATO
3	STUD BOLT	GALVANIZED STEE
	DADO	ACCIAIO ZINCATO
0	NUT	GALVANIZED STEE

قطعة الفك و التركيب




شكل (٧) قطعة الفك والتركيب

** الصمام الحاجز السريع ذو البوابة الرفيعة بدون فلانشات Wafer Style:


يستعمل هذا الصمام في حالة وجود ضغوط بسيطة وأقطار صغيرة (حتى 1.0 مم) وهو بدون فلاتشات ويعتمد على فلانشات الرباط الموجودة على طرفي خط المواسير - شكل (\wedge) . يعمل بذراع Wrench للفتح والمغلق .



شكل (^۸) صمام وافر









شكل (^) تركيب الصمام بخط المواسير يستعمل في شبكات التغنية بالمياه .لا يستعمل مدفونا تحت الأرض.

يورد الصمام بالأنواع التالية حسب الاستخدام وحسب الطلب:


- ۱ صمام ذو ذراع سريع للفتح والغلق مزود بتروس Gear Lever شكل (۹).
- ۲ _ صمام يفتح ويغلق بواسطة مجموعة تروس Gear Mechanism شكل (۱۰).
 - ۳ ـ صمام یدور میکانیکیا Worm Gear Actuator شکل (۱۱).
- ٤ صمام يعمل آليا بضغط الهواء Double Acting Pneumatic Actuator شكل (١٢).




16



شکل (۱۰)



صمام حاجز سريع يدار ميكانيكيا



شكل (۱۲) صمام يدار بضغط الهواء

: Ball Valve الصمام الكروي الحاجز




صمام کروي ذو مخرجين




شکل (۱۳)


الصمام الكروي _ ذو الثلاثة مخارج


الصمام الكروي هو صمام حاجز ، يقتح و يقفل يدويا ، من عيوبه التسبب في حدوث المطرقة المائية لسرعة الفتح و القفل ـ شكل (١٣). ينتج بمخرجين أو ثلاثة مخارج حسب الطلب. و لا ينتج بأقطار كبيرة .











شكل (١٣) مكونات الصمام الكروي ذو الثلاثة مخارج



الصمام الكروي يستخدم في البترول - غاز - كيماويات

Butterfly Valve: ٢ - الصمام الحاجز طراز الفراشة


هو صمام حاجز - يتحمل الضغوط العالية - و يستخدم في أعمال المياه . وهو غير مرغوب في أعمال الصرف الصحي – شكل (١٤).

يمتاز بخفة الوزن و صغر الحجم و سهولة التشغيل و ينتج حتى قطر ٣٢٠٠ مم (أعمال محطات القوي الكهربائية و مشروعات أنتاج الطاقة النووية) - و يمكن للأقطار الكبيرة أن تزود بموتور للفتح و القفل.

يصنع جسم الصمام من الزهر المرن.


الفتيل و كرسي المحبس من الصلب (ستينلس).

الدهان من الإيبوكسي.





صمام حاجز _ فراشة



أجزاء صمام حاجز _ فراشة

No	Part Name	Material	Material Number	Remark
1 2	Body	Ductile Iron A	ISO1083 grade 500-7	Equivalent to DIN1693 (GGG50),EN GJS-500-7 ,and ASTM a536-80GRADE 70-50- 05
		Ductile Iron B	ISO1083 grade 400- 12	Equivalent to GGG40 ,EN GJS-400-15 ,and BS2789:1985 GRADE 400/7
3	Bottom Cover	Ductile Iron C	BS2789 Grade 400/12	ASTM536-80GRADE60-40-18
4	Gland	Gray Cast Iron	GG25	BS1452:1990,ASTM48- 76GRADE40B
5	Front Shaft	Austenitic Stainless	SS304	BS304S15,ASTM276- 1967GRADE304
6	Rear Shaft	Steel	SS316	BS316S15,ASTM276- 1967GRADE316
7	7 Body Seat	Stainless Steel	S.S304,SS309,SS316	
		High tensile Bronze	BS2874cz116	
8	Disc Seat	EPDM		
9	Retainer	Ductile Iron A	ISO1083 grade 500-7	
9		Stainless Steel	304 &316	
10	Retainer Bolts	Stainless Steel 304		
11	Copper Bearing	Bronze		
12	Bottom Cover Bolt	Galvanized Steel	Grade 8.8	
12		Stainless Steel	304 &316	
13	Sealing Gland	EPDM		
14	Gearbox Keys	stee		
15	Disc Keys	steel		
16	Gasket	EPDM		
17	Gland bolts	Galvanized Steel	Grade 8.8	

مواصفات صمام الفراشة



شکل (۱٤)

صمام الفراشــة حجم كبير (قطر ٥ متر) _ يعمل يدويا بمجموعة من التروس _ أحد محطات الطاقة باليابان

الصمامات الحاجزة (الفراشة) التي تدار أوتوماتيكية بالكهرباء:


وهو صمام حاجز يدار بالكهرباء بغرض التشغيل في محطات التنقية والتحكم في التصرفات من غرفة تحكم مركزية حيث يفتح ويغلق عدة مرات يوميا و بسرعة فتح وغلق لمنع حدوث ظاهرة المطرقة المائية _ شكل (١٥).



شکل (۱۰) صمام فراشة يعمل أتوماتيكيا بموتور كهربى


" - صمام عدم الرجوع Non Return Valve:

الغرض من هذا الصمام هو السماح بمرور المياه في اتجاه واحد فقط و منع ارتدادها في الاتجاه العكسي. يركب عند مخارج محطات الطلمبات و مخارج الطلمبات و كل مسافة ٤ – ٥ كم من خططويل لمنع رجوع المياه في حالة انقطاع الـتيار الكهربائي أو توقيف محطة الطلمبات بغرض الإصلاح أو الصيانة. ولهذا الصمام ع – مزودات تؤدي نفس الغرض - شكل (١٦).



صمام عدم رجوع _ مزود بزنبرك للبوابة





شكل (١٦) طرازان مختلفان من صمام عدم الرجوع



شکل (۱٦) صمام عدم رجوع Tilting disc inconel check valve نوع آخر

صمامات عدم رجوع تدار أوتوماتيكيا بالكهرباء Automatic Control Check Valve:

وهو صمام مرتد يدار بالكهرباء بغرض تشغيل محطات التنقية والتحكم في التصرفات من غرفة تحكم مركزية. ويتحكم في التصرفات المائية خاصة في بدأ التصرفات المائية خاصة في محطات الطلمبات، كما أنه يساهم بشكل أساسي في خفض ضغط المطرقة المائية خاصة في بدأ تشغيل الطلمبات أو انقطاع التيار الكهربي – شكل (١٧).




شكل (۱۷) صمام عدم رجوع يدار أتوماتيكيا

صمام عدم الرجوع ذو الكرة:

طراز آخر من صمامات عدم الرجوع ـ شكل (١٨) ، وأهم مميزاته ما يلي:


- ١ _ قليل الفاقد.
- ٢ _ يصلح لأعمال الصرف الصحى عن أعمال المياه.
 - ٣ _ سهل الفك والتركيب لأغرض الصيانة.
 - ٤ _ يمكنه العمل أفقيا أو رأسيا.



شکل (۱۸)


صمام عدم رجوع طراز الكرة

وأهم ميزة في صمام عدم الرجوع والتي تتحكم في اختياره، هو مدي مقاومته للمطرقة المائية والتحكم في زمن الغلق لثواني أكثر لتلافي آثار المطرقة المائية.



صمام عدم رجوع طراز الكرة





صمام عدم رجوع _ مفضل في أعمال الصرف الصحي

صمام عدم رجوع ذو البوابة الهابطة: شكل (١٩):


Slanted seat tilting disk check Valve


Short closing time – pressure surge safe



شکل (۱۹) صمام عدم رجوع ذو البوابة الهابطة _ طراز آخر

صمام عدم رجوع يعمل بالزنبرك : شكل (٢٠) :






شكل (۲۰) صمام عدم رجوع يعمل بالزنبرك - طراز آخر

GCF NON RETURN CHECK VALVE SWING TYPE



شركة مسابك القاهرة الكبري







شركة مسابك القاهرة الكبري

شكل (۲۰) صمام عدم رجوع


٤ - صمام تصريف الهواء Air Valve:


الغرض من تركيب هذا الصمام هو تصريف الهواء المحبوس داخل خط المواسير. و للصمام عدة طرازات و طريقة عمل واحدة. يتم تركيبه في الأماكن العالية من الخط و السيفونات (العدايات). تكون بعض الصمامات مصممة كي تقاوم تفريغ الهواء الحادث من كسر بالخط أو توقف الطلمبات نتيجة انقطاع التيار الكهربي الذي من شأنه التسبب في المطرقة المانية وذلك بسحب هواء جوي من الخارج إلي الداخل - شكل (٢١).

GCF AIR INLET-RELIEF VALVE




صمام الهواء





شركة مسابك القاهرة الكبري


صمام الهواء



MATERIAL SELECTION

SERIES 6200

Description	Material	Material Standard
Body	Ductile Iron GGG50	Equivalent to DIN 1693
cover	Ductile Iron GGG50	Equivalent to DIN 1693
Air vent	Bronze	
Orifice gasket	EPDM Rubber	BS EN 681
Orifice float	EPDM or ABS	EPDM(BS EN 681) ABS (ISO 2580)
Gasket	EPDM Rubber	BS EN 681
Bolt & nut	Galvanized steel	Grade 4.6 and 8.8




Description	Material	Material Standard
Body	Ductile Iron GGG50	Equivalent to DIN 1693
Gate	Ductile Iron GGG50	Equivalent to DIN 1693
Stem	Stainless Steel	ASTM grade 304
Small orifice Float(Ball)	EPDM or ABS	EPDM(BS EN 681) ABS (ISO 2580)
Gland	Ductile Iron GGG50	Equivalent to DIN 1693
Small Orifice plate	Ductile Iron GGG50	Equivalent to DIN 1693
Bolt & Nuts	Galvanized steel	Grade 4.6 and 8.8
Gasket	EPDM Rubber	BS EN 681
Stuffing Box	EPDM Rubber	BS EN 681
Large Orifice plate	Ductile Iron GGG50	Equivalent to DIN 1693
Large Orifice Float (Ball)	EPDM or ABS	EPDM(BS EN 681) ABS (ISO 2580)
O-Ring	EPDM	BS EN 681

الوصف و الخامات شكل (۲۱) أجزاء صمام الهواء

يوجد صمام بكرة واحدة أو عوامة واحدة . عند وجود هواء بالخطو بوجود ضغط المياه يندفع الهواء للتسرب و الهروب عند الأماكن العالية من الخطحيث يوجد الصمام . يدخل الهواء إلى الصمام و يدور حول الكور الداخلية ثم يتجه إلى فتحة عليا ثم يخرج إلى الخارج. عند انتهاء كمية الهواء المحبوسة، تندفع المياه محاولة الخروج فتدخل علي الصمام ثم إلى الكور فتطفو هذه الكور لتغلق الفتحة العليا للصمام مانعة المياه من الخروج. تزود بعض الصمامات بأداة لقفل الصمام في حالة الصيانة أو الإصلاح للصمام (حسب طلب المشتري)، كما تغني عن تركيب صمام حاجز أسفل صمام الهواء لأعمال الصيانة أو الإصلاح.



قطاع في صمام هواء بكرة واحدة



قطاع في صمام هواء كرة واحدة







شكل (٢١) طرازات مختلفة من صمامات الهواء

تركب صمامات الهواء المزودة بكرة واحدة أو كرتان علي الخطوط الرئيسية الكبيرة. الصمام المزود بكرتان مصمم بحيث يخرج الهواء المحبوس بالأماكن العالية بالمواسير وكذلك السماح بدخول الهواء إلي خط المواسير حال وجود تفريغ للمياه أو ضغط سالب بسبب كسر في الخط أو انقطاع التيار عن الطلمبات العاملة علي الخط مانعا حدوث المطرقة المائية. يصنع جسم الصمام من الزهر أو الزهر المرن - الأجزاء المتحركة من البرونز - الكور الداخلية من الصلب الرقيق Stainless Steel أو من البولي إثيلين.

المقاسات المناسبة لصمامات الهواء:

قطر صمام الهواء	قطر خط الطرد
مم	مم
ه ۲ مم	٦٠ مم إلى ٣٧٥ مم
۱۰۰ مم	٠٠٠ مم إلى ٢٠٠ مم
۲۰۰ مم	۱۰۰۰مم فأكثر


• - صمامات التخفيف والآمان Safety Relief Valve :

نتيجة لحدوث المطرقة المائية، فأنه تحدث موجات تضاغطية عنيفة تسير بعكس أتجاه سير المياه. وفي الخطوط الطويلة يحبذ تركيب صمام أمان كل ٥ كم وعند مخرج محطات الطلمبات ـ شكل (٢٢).




شكل (٢٢) قطاع في صمام الأمان

عند حدوث موجة الضغط الفجائية اللحظية - فأن الخابور رقم ١١ و رقم ١٢ بالشكل (٢٢) ، ويفتح بدرجة ليسمح لكمية من المياه للخروج إلى الخارج وعند انتهاء هذه الموجة يعود الخابور إلى وضعة الأصلي بفعل الزنبرك الموجود أعلى الصمام.



- ١ _ جسم الصمام
- ٢ _ حاجز الارتكاز السفلى
 - ٣ _ الارتكاز الرئيسي
 - ٤ _ الخابور الرئيسي
 - ٥ _ ديافرام
 - ٦ _ حاجز ديافرام
 - ٧ _ حاجز الخابور
 - ٨ _ الجسم العلوي للصمام
 - ٩ _ حاجز الارتكاز العلوي
 - ١٠ _ الارتكاز

- ١١ _ الخابور العلوي
- ١٢ _ حاجز الخابور العلوى
 - ۱۳ _ دیافرام علوي
 - ١٤ _ مسمار ضبط الياي
 - ٥١ _ الياي
- ١٦ _ مسمار الضبط الصغير
 - ۱۷ _ صمام
 - ١٨ _ مسمار القفل
 - ١٩ _ حلقة الارتكاز




DN(mm)	L	н	PN 10 BAR FLANGES				
	L		D	K	С	N	L2
250	730	1250	400	350	28	12	23
300	850	1250	455	400	28	12	23
400	1016	1300	565	515	32	16	28
500	1100	1450	670	620	34	20	28

Note Valve Size (250 - 300) According to F1 DIN. 3202
Valve Size (500) According to F6 Din 3202
Valve Size (400) According to EN558-1 Series (37)
*The Company Keeps its rights for Modifications without Notice.

27	1	Guide Bush Seal	NBR
26	1	Seat Ring Seal	NBR
25	1	Guide Bush	Bronze
24	1	Seat Ring	Bronze
23	1	Thrust Sleeve	H.T.Brass
22	1	Lock Nut	H.T.S
21	1	Bonnet (complete)	GG25 or GGG50
20	1	Upper Spring Plate	St.37
19	1	Main Spring	Spg. ST.
18	1	Stem (Group)	ST.ST.
17	1	Coupling Nut	H.T.Brass
16	1	Hexagonal Nut	Bronze
15	1	Locking Plate Nut	Bronze
14	1	Lower Spring Plate	St.37
13	1	Name Plate	Al.
12	1	Gasket	NBR
11	1	Screwed Gland	H.T.Brass
10	11	Seal	NBR
9	1	Intermediate Ring	Brass
8	1	Supporting Ring	Brass
7	1	Intermediate Flange	CI.GG25
6	1	Seat Disc(Group)	CL, ST., NBR
5	12	Hexgonal Nut	H.T.S.
4	12	Stud Bolt	H.T.S
3	1	Screw Plug	GG25
2	1	Gasket	NBR
1	1	Body (Group)	GG25 or GGG50
Item	Qty.	Description	Material

شكل (٢٢) صمام الأمان



شكل (۲۲)

7- PILOT VALVE

8- INDICATOR

9- THROTTLE VALVE

تفاصيل صمام الأمان لمقاومة المطرقة

القطر المناسب لصمام التخفيف والأمان المستعمل: في الجدول (١) ، قطر الصمام المناسب و الصمام المناظر لقطر الماسورة.

STD

St.St.


BRONZE/St.St.

جدول (۱) قطر الصمام المناسب و المناظر لقطر الماسورة

۸۰۰	770	070	2 7 0	4 40	770	770	140	١	قطر خط
إلى	إلى	إلى	إلى	إلى	إلى	إلى	إلى	إلى	المواسير
١٠٠٠مم	۷۰۰ مم	۳۰۰ مم	۰۰۰ مم	٠٠٠ مم	۳۵۰ مم	۳۵۰ مم	۲۰۰ مم	٥٠ امم	(مم)
٤٠٠	٣٥,	۳.,	70.	۲.,	1 7 0	170	١	٧٥	قطر الصمام
									(مم)

Foot Valve With Strainer علمزود بالشبكة - حصام القاع المزود بالشبكة


يركب هذا الصمام في نهاية مواسير السحب الرأسية للمياه أو في مأخذ المياه . يسمح الصمام بمرور المياه في اتجاه واحد - شكل (٢٣) .







شكل (٢٣) صمام القاع المزود بالشبكة Strainer

عند توقف الطلمبة، فأن بوابات الصمام تغلق الفتحاتالمياه المود المياه في ماسورة السحب حتى تعود الطلمبة إلى العمل حيث لا تحتاج الطلمبة إلى التحضير . يلاحظ أن يكون الصمام مغمورا بصفة مستمرة تحت سطح المياه . يصنع جسم الصمام من الزهر حتى قطر ٢ مم . و من الزهر المرن لقطر أكبر من ٢٠٠ مم . تصنع الشبكة من الحديد المجلفن .





صمام القاع المزود بالشبكة - شكل حرف Y Valve




شکل (۲۳) صمام القاع ـ طراز آخر

· Flap Valve عصمام النهاية ٢

يركب هذا الصمام عند نهاية خط الغسيل الذي يصب في المجري المائي (ترعة _ مصرف ٠٠٠). عند عملية الغسيل، تندفع المياه خارجة من خط الغسيل إلى المجري المائي رافعة البوابة في نهاية الصمام إلى أعلى. عند انتهاء الغسيل تعود البوابة

إلى وضعها الأصلي مغلقه فوهة الصمام حتى لا تدخل مياه المجري أو أي شوائب طافية إلى داخل الخط خاصة أوقات الفيضان أو المد - شكل (٢٤). تصنع الأجزاء المتحركة من الصمام من البرونز.






شكل (۲٤) صمام النهاية

: Float Valve ممام العوامة

يستخدم هذا النوع من الصمامات في الخزانات العالية لحفظ المنسوب النهائي للمياه في الخزان دون أن تغيض المياه. بالأضافه إلى ما سبق، عندما تكون المياه في الخزان عند أوطي منسوب لها، فأن الصمام يفتح أوتوماتيكيا و يسمح للمياه بالدخول لملء الخزان مره أخري - شكل (٢٥).





صمام العوامة (للخزانات)



تابع شكل (٢٥) صمام العوامة (يستخدم للخزانات)

Pressure Reducing Valve - ممام تخفيض الضغط


يركب هذا الصمام عند أول الخطوط الفرعية الخارجة من الخط الرئيسي خاصة في الأماكن القريبة من محطة طلمبات رفع المياه حيث يكون ضغط المياه عاليا. فالمواسير الفرعية لا تحتاج إلى ضغط داخلي ٥ أو ٦ ضغط جوي بل إلى ٣ ضغط جوي

لتوصيل المياه، و لهذا يتم تركيب هذا الصمام في أول الفرع. كما يستخدم هذا الصمام عند دخول الخط إلى أحواض تخزين المياه - شكل (٢٦). يصنع جسم الصمام من الزهر الرمادي كما تصنع الأجزاء المتحركة من البرونز.





شكل (٢٦) صمام تخفيض الضغط




شکل (۲٦)

صمام تخفيض الضغط

ينتج هذا الصمام بقطر من ٤٠ مم إلى ١٠٠٠ مم، و يستعمل في الخطوط المعرضة لضغط ١٠ و ١٦ و ٢٥ و ٤٠ ض. ج. يصنع جسم الصمام من الزهر الرمادي أو الصلب - أما المكبس و الزنبرك و الكرسي فيصنع من الصلب (ستينلس).

١٠ - صمام التحكم في منسوب السائل Liquid Level Control Valve - Altitude Valve

يستخدم هذا الصمام في الخزانات العالية، فعندما يصل منسوب المياه إلى حد معين - هو منسوب الامتلاء - يقفل أوتوماتيكيا ، بينما إذا كان الضغط في شبكة التوزيع أقل من ضغط المياه في الخزان ، فأن الصمام يفتح أوتوماتيكيا لـتتدفق المياه من الخزان إلى الشبكة . و عن طريق الـتحكم في الياي الموجود أعلي الصمام - و بإدارة الصامولة إلى أسفل - فأن الياي ينضغط إلى أسفل . واسطة هذا الضمام حتى قطر ٢٠٠ مم - شكل (٢٧).



شكل (٢٧) صمام التحكم في منسوب السائل (يستعمل للخزانات)

11 - صمام التحكم في السرعة الزائدة Over Speed Safety Valve:

عند حدوث كسر في مكان ما في خط المواسير - تزيد سرعة المياه في هذا المكان عن الحد الطبيعي. عند حدوث هذه الزيادة المفاجئة للسرعة داخل الخط فأن الصمام يشعر بها و يغلق تدفق المياه بالخط أوتوماتيكيا - شكل (٢٨) .



شكل (٢٨) صمام أمان ضد السرعة العالية للمياه

هذا الصمام ذو فائده عظيمة خاصة في الخطوط الطويلة داخل المناطق غير المأهولة حيث يتم تركيبه كل مسافة مناسبة (٥ كيلو متر مثلا) ، و في حالة وجود كسر في الماسورة في مكان ما غير معروف، فأن سرعة المياه في هذا الجزء ستزيد وسوف تشعر بها الخلية الحساسة للصمام قبل نقطة الكسر مباشرة، والذي ستقوم علي الفور بغلق الصمام أوتوماتيكيا مع أعطاء أشارة (لاسلكية) لغرفة التحكم لخط المواسير بذلك حتى يمكن إرسال الفنين لإصلاح الخطفي المكان المحدد. أقصي قطر لهذا الصمام ٢٠٠٠ مم و يمكن استخدامه للمواسير حتى قطر ١٠٠٠م.

تم استخدام هذا الصمام في خط الكريمات _ الغردقة ، بطول ٢٠ ٤ كم مخترقا الصحراء الشرقية كاملة لجمهورية مصر. وضع- صمام كل ٥ كم داخل غرف.

: Pressure Sustaining Valve على الضغط 1۲ - صمام المحافظة على الضغط

مهمة هذا الصمام هي خفض الضغط العالي بالخط الرئيسي ونقله منخفضا إلي الشبكة الفرعية و حتى لا تنشأ أضرار بخطوط المواسير نتيجة أي ضغط مفاجىء - شكل (٢٩).

يحدد الضغط المرغوب بواسطة إدارة الصامولة أعلى المسمار القلاووظ (رقم ٥) مع أو ضد عقارب الساعة.

ملاحظة:

القفل السريع للصامولة لخفض الضغط يمكن أن يسبب خطورة المطرقة المائية، لذا وجب الحرص عند القفل أو الفتح للصمام.



شكل (٢٩) صمام تخفيض و المحافظة على الضغط

: Flow Control Valve ممام التحكم في التصرفات ١٣

يتحكم هذا الصمام في المياه المنصرفة خلال الصمام بغض النظر عن أي تغير للضغط قبل الصمام أو بعد الصمام - شكل (٣٠). يستخدم هذا الصمام في أغراض الزراعة و الصناعة للحصول علي كمية محدودة من المياه .




شكل (٣٠) صمام التحكم في التصرفات


١٤ - صمام التحكم في التصرفات _ تصميم آخر:

شکل (۳۱) :

The regulating valve for water supply



شكل (٣١) صمام التحكم في التصرفات متاح من قطر ٢٠٠ مم – ١٦٠٠ مم وضغط مياه من ١٠ ض . ج – ٤٠ ض . ج . سهل التغيير - سهل التشغيل والصيانة



شكل (٣١) أماكن صمام التحكم في التصرفات

۱۰ ـ صمام سدادة Plug Valve:

يتم تركيب هذا الصمام في أوطي نقطة في قاع الخزان - شكل (٣٢)، و ذلك لتصريف مياه تنظيف و غسيل الخزان إلي خط الغسيل.





شكل (٣٢) بلف السدادة Plug valve (يستخدم للخزانات)



غطاء فتحة تهوية للخزان

Fire Hydrant: ممام الحريق - ١٦

توضع صمامات الحريق على الشبكة العمومية و على مسافات تتوقف على:

- ١ الضغط المائى داخل المواسير.
 - ٢ احتمالات حدوث الحريق.
- ٣ استعمالات المنطقة أي هل هي منطقه تجارية أم صناعية أم سكنية ؟
 - ٤ نوع المواد المستخدمة في المباني: هل هي قابله للاشتعال أم لا ؟
 - ٥ ـ طبيعة الممتلكات المراد حمايتها بالمنطقة .


و يوصي بوجه عام علي ألا تتجاالثمينة:مامات الحريق عن الآتي:

المناطق الصناعية و التجارية الثمينة : ٥٠ ـ ٧٠ متر .


المناطق السكنية المتلاصقة المبانى : ٧٠ - ٩٠ متر .

المناطق ذات المساكن المنفصلة (فيلات) : ٩٠ - ١٥٠ متر .

شكل (٣٣) يوضح تفاصيل حنفية حريق أرضية.



تفاصيل حنفية حريق من النوع الأرضي



تفاصيل صندوق حنفية الحريق شكل (٣٣) حنفية حريق أرضية _ الكود المصري

يجب ألا يركب صمام الحريق علي خط مياه قطره أقل من ١٥٠ مم . كما أنه يركب علي كل صمام ٣ مخارج أو مخرجين علي الأقل لمقاومة الحريق - نماذج صمامات الحريق - شكل (٣٦) و شكل (٣٦) و شكل (٣٦) .

ملاحظة:

في حالة أن ضغط المياه داخل المواسير ضعيف بحيث لا يمكن أن تصل مياه الحريق لارتفاع كاف لمقاومة الحريق - يتم توصيل خرطوم صمام الحريق بطلمبة خاصة أو بسيارة المطافي التي تقوم بدورها بتشغيل طلمبة ماصة كابسة مركبة علي السيارة تدفع المياه إلى الأرتفاعات العالية.


يمكن أيضا استخدام مضخة الحريق في الأماكن الضيقة.



حنفية حريق أرضية



طرازات من صندوق الحريق







شکل (۳۴) حنفیة حریق ذات صندوق


المواصفات الفنية:

البدن و الهيكل الخارجي من الزهر الرمادي - عامود الفتح و الغلق من الصلب.





شکل (۳۰) حنفیة حریق ۳ مخارج






شکل (۳٦) حنفیة حریق ذات مخرج واحد

حنفيات الحريق أسفل سطح الأرض:

شکل (۳۷):

UNDER GROUND FIRE HYDRANT

SINGLE OUTLET 80MM & 100MM



N.D	L	W	В	C	D
D80	750, 1000,	16)	270	160	200
D100	1250	170	325	180	220
*Single Ou	ıtlet Nozzle				
of the party for his first territories of property and	Ductile C.I. (6	GGG-50) DW	GNo. 59000	0000.	
	Or, Gray C.I.	(GG-25) DW	G No. 5900	0000H.	
22	1		tension**	CGG-50	GG-25
21	8	Hex. He	ad M16	St.42	St.42
20	1	0-	Ring	NBR	NBR
19	1	Valve 5	Seat PL.	C.I.+NBR	C.I.+NBR
18	1	0-	Ring	NBR	NBR
17	1	Valv	e Seat	Bronze	Bronze
16	2	Hex. He	ad M5x8	St.St.304	St.St.304
15	2	Hex. Head M5x8		S:.St.304	StSt304
14	1	Stem Ring		S:.St.304	St.St.304
13	1	S em Extension		S:.St.304	St.St.304
12	1	O-Ring		NBR	NBR
11	1	Stem Nut		Bronze	Bronze
10	1	Cover**		CGG-50	GG-25
9	1	Guide Block		GG-25	GG-25
8	2	0-	Ring	NBR	NBR
7	1	Boo	ly**	CGG-50	GG-25
6	1	St	em	SSt.304	St.St.304
5	1	Baked-in R	Baked-in Rubber Sleeve		NBR
4	1	Hex. Head M8x15		St42	H.T.S.
3	1	Nozzle (Baked)		Brcnze/NBR	Bronze/NBF
2	1	Spindle	Spindle Cap **		GG-25
1	1	Nozzle Cover		GG-25	GG-25
DOC N	comm.	Description		59000000A	59000000H
POS. No.	QTY			Mat	erial

شكل (٣٧) المواصفات الفنية لحنفية الحريق

۱۷ - تركيب بريزة مياه لمنزل أو مبنى : وصلات الخدمة :


أ ـ بريزة مياه على خطزهر مرن أو ما يماثله : طريقة التنفيذ:

1 - يتم رباط طوق من الزهر - (ركاب أوكوليه) - حول الماسورة من الزهر المرن وتوضع حلقة كاوتش (جوان) لتمنع التسرب بين الركاب والماسورة. يخرج فرع ماسورة (ولا) مقلوظ من الداخل متجها بريمة. ي أو الجانب (حسب الطلب) من جسم الكوليه بالقطر المرغوب.

٢ - نبدأ في عمل ثقب في جدار الماسورة بواسطة بريمة. تمر رباط صمامى جدار الماسورة مسببة للثقب بدون خروج أي مياه إلى الخارج. يتم رباط صمام البريزة رباطا يمنع خروج المياه. يخرج من جسم البريزة فرع (بالقطر المطلوب) كي تربط به مواسير التوصيل إلي المبني – شكل (٣٨).

٣ ـ تزال مهمات عمل الثقب وتستكمل تركيب باقي أجزاء البريزة وهي صندوق الحماية و الماسورة الرأسية ثم صندوق السطح ، ثم يتم تركيب مواسير التوصيلة إلى داخل المبني بالقطر المطلوب .

٤ - يركب على الماسورة داخل المنزل عداد لقياس الأستهلاك 3/4 ".




شكل (٣٨) ماسورة المياه مع تركيب بريزة المياه


ملاحظة:

يفضل عمال مرفق المياه تركيب البريزة بشكل مبسط وسريع يتلخص فيما يلي:

نبدأ في عمل ثقب في جدار الماسورة بواسطة بريمة بالمثقاب (الشنيور) طبقا للقطر المطلوب. عند بدء إندفاع المياه يتم تركيب البريزة النحاس فورا علي الفتحة المقلوظة في أعلي الكوليه لقفل المياه، وهذه الطريقة يفضلها العمال لبساطتها وسرعتها. تركب باقي الأجزاء حتي منسوب الطريق، كما يتم إيصال البريزة بعداد المياه للمبني وذلك بماسورة من البولي فينيل كلوريد (House Connection).



شكل (٣٨) تفاصيل البريزة المنزلية علي الخطوط الزهر الكوليه من الزهر الرمادي _ البريزة من النحاس



شكل (٣٨) تفاصيل البريزة المنزلية علي الخطوط الزهر – الكوليه من الزهر الرمادي – البريزة من النحاس




شكل (٣٨) تفاصيل البريزة

وصلات الخدمة على المواسير بولى فينيل كلوريد:


تنفذ وصلات الخدمة كما يلى - شكل (٣٩).

- يكون الطوق (الركاب) Saddle و البريزة كذلك و ماسورة الحماية فوق البريزة من مادة البولي فينيل كلوريد. تكون التوصيلات والموسير الزهر المغذية للمنزل من البولي فينيل كلوريد كذلك يكون صندوق السطح من الزهر.
- تكون بالركاب فتحة = ٢ " مقلوظة من الداخل، كما يكون مزودا بحلقة من الكاوتش (جوان) من الداخل لأحكام الرباط بين الركاب والماسورة ومنع رشح المياه.
- تركب فوق فتحة الركاب قطعة ماسورة ٢" من البولي فينيل كلوريد بطول ٢٠ ـ ٣٠ سم مقلوظة من الطرفين من الخارج. طرف الماسورة المقسم. في الركاب و الطرف الآخر المقلوظ في المشترك القائم الزاوية بحيث يكون المشترك تحت سطح الأرض بمقدار ٥٠ سم. المشترك و يكون مقلوظا من الداخل في الطرفين بينما يكالمياه. قلوظ في الفرع. يوجد داخل المشترك صمام البريزة للتحكم في فتح و غلق المياه.
 - يتصل بالمشترك ماسورة الحماية قطر ٢" المقلوط من طرفها من الخارج و تمتد حتى سطح الشارع.
- فرع المشترك يركب به مسلوبا (باللصق) ثم يركب به الماسورة الداخلة إلى المبنى و توصل باللصق أيضا. يركب على الماسورة داخل المنزل عداد لقياس الاستهلاك 3/4".

ماسورة الحماية يكون بها عامود الفتح والقفل (عامود الأستطالة للبريزه). Drilling and tapping installation of a stop cock Protection Extension Alternative spindle Protective Tube Surface box └ PVC pipe Building wall Flanged spigot piece Meter Flanged tee Protective cover Adaptor for drilling and Inside stop tapping (on pipe saddle) Flanged socket end piece with gasket Male adaptor for stop cocks or meters Pipe saddle



شكل (٣٩) التوصيلات المنزلية من البولي فينيل كلوريد PVC







شكل (٣٩) بريزة المياه المنزلية من PVC (البولي فينيل كلوريد)

وصلة منزلية من البولى إيثيلين على خط بولى إيثيلين :


يكون طوق البريزة (الكوليه) من البولي إيثيلين. وهو من جزأين يرتبطان بأحكام علي الماسورة بواسطة جلبة و مسامير رباط - شكل (٤٠). تسخن الجلبة من طرفيها لفترة معينة بواسطة سلك ملف Heating Coil حتى يتم الالتصاق الكامل بين طرفي الماسورتين والجلبة. كما يكون جسم البريزة كاملا من البولي إيثيلين .



عمل ثقب في الماسورة







مصانع جورج فيشر

شكل (٠٠) خطوات تركيب وصلة مياه (بريزة) من البولي إيثيلين

ملاحظة هامة: تركب الوصلات المنزلية (البرايز) علي خطوط مياه قطر ٢٥٠ مم علي الأكثر أو أقل.

بريزة بولي إثيلين _ شكل (١٤):

Mechanical house connection








Welded house connection:

- Can be installed at any time in any weather using our electro-fusion jointing method
- · The only homogeneous reinforced weld
- · Can be used for both pressure & nonpressure pipes






شکل (۲۱) عمل وصلة منزلية باستخدام البولي إيثيلين - وصلات المياه إلي السكان

١٨ - حنفية ري الحدائق:


تفاصيل التوصيلات - شكل (٢٤).



شكل (٢٤) توصيل حنفية ري الحدائق

١٩ - حنفية المياه العمومية:


تستخدم لري الحدائق و توصيل مياه الشرب للأماكن الريفية و الشعبية الغير موجود بها شبكات مواسير للمياه ـ شكل (٣٤). fountain







شکل (٤٣) حنفية مياه عمومية

PILLAR HYDRANT 2 NOZZLES 2.5`+ PUMPER4`



[tem	DESCRIPTION	MATERIAL
16	IMPACT SAFETY COUPLING	GG 25
15	LOWER BODY S.G.Iron	GGG 50
14	IMPACT PINS	ST, ST,
13	UPPER BODY S.G.Iron	GGG 50
12	VALVE DISC	C.I+NBR
11	LOWER STEM	ST. ST.
10	SEAL RING	NBR
9	IMPACT SAFETY CLAMP	GG 25
8	VALVE SEAT	BRONZE
7	PUMPER NOZZLE 100mmD	BRONZE
6	HOSE NOZZLE 63mmD	BRONZE
5	BODY S.G. Iron	GGG 50
4	UPPER STEM	ST. ST.
3	COVER	C.I.
2	SEAL RING	NBR
1	STEM NUT	BRONZE






شكل (٣٤) حنفية مياه عمومية _ تعمل في ري الحدائق

٢٠ ـ الصمام التليسكوبي:


يستعمل الصمام التليسكوبي في ضبط منسوب السائل في مكان معين ، كما يستعمل بجوار أحواض الترسيب للحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي بمحطات التنقية . يتكون الصمام من أنبوبة تنزلق داخل ماسورة رأسية ، تنزلق الأنبوبة صاعدة و هابطة بواسطة جهاز يرفعها و يخفضها . يتراوح قطرالصمام من ١٠٠٠ مم _ م. م م . في مدخل الصمام قطعة علي شكل جرس Bell mouth inlet . يمكن أن يعمل الصمام يدويا أو كهربائيا أو ميكانيكيا أو بضغط الهواء - شكل (٤٤) .




13	1	Flange	St.
12	1	Guiding Flange	Bronz
11	2	Guiding Rods	St.St.
10	2	Valve Seal	Rubber
9	1	Hanging Level	St.
8	1	Holder Bolts	St.St.
7	1	Nut	Bronz
6	1	Hand Wheel	St.Brz.
5	1	Rising Stem	St.St.
4	1	Supporting Flange	St.St.
3	1	Valve Operator Body	St.
2	1	Sliding Cylinder	St.Chr.
1	1	Sludge Pipe	St.
Item	No off.	Description	Material



الصمام التليسكوبي Telescopic Valves







شكل (٤٤) الصمام التليسكوبي

: Water Hammer المطرقة المائية

تنشأ المطرقة المائية داخل خطوط المواسير نتيجة انخفاض مفاجىء في سرعة المياه بسبب:

الفتح أو القفل السريع للصمام أو البوابة. ولعله من المفيد القول بأن الصمام الحاجزيتم غلقه في زمن يتراوح من دقيقة (للصمامات الصغيرة) إلى ٢٠ دقيقة (للصمامات الكبيرة) - الأمر الذي لا يسبب حدوث المطرقة إلا بالقدر اليسير. بل أن الأكثر ضررا هو صمام عدم الرجوع (الذي يعمل بالثقل) الذي يغلق قطاع الماسورة في لحظات عند بدأ ارتداد المياه. و لهذا فأن المصممين يطورون في جعل مدة ارتداد بوابة صمام عدم الرجوع تستغرق زمنا أطول لتلاشي آثار المطرقة المائية.

- ٢ التشغيل أو الإيقاف المفاجئ للطلمبات نتيجة انقطاع التيار الكهربي أو عودته الفجائية أو تغير سرعة الطلمبات.
 - ٣ _ تفريغ الهواء بالخط نتيجة صرف المياه من الخط (حالة كسر الخط أو الصيانة ٠٠)

وسائل التغلب على المطرقة المائية:

شکل (٤٦):

- . Closed Air Chamber غرفة الهواء المغلقة Safety Closed Air
 - . Air Valve صمامات الهواء
 - ٤ _ صمامات تفريغ الهواء Vacuum Valve
 - ه ـ خزانات الفائض Surge Tanks




شكل (٦٤) صمامات الحماية من المطرقة المانية في شبكة المواسير

: Safety Relief Valve أولا: صمام التخفيف و الأمان

عند حدوث موجة الضغط الفجائية اللحظية - فأن الخابور يفتح بقوه الضغط الحادث نتيجة المطرقة - فإذا كانت قوه الضغط كبيرة، فأن الخابور يفتح بدرجة أكبر ليسمح لكمية أكبر من المياه للهرب. وعند إنهاء هذه الموجة، يعود الخابور إلى وضعه الأصلي بفعل الزنبرك الموجود أعلي الصمام – شكل (٢٢). المقاسات المناسبة لصمام الأمان - راجع جدول (١).

ثانيا: غرفة الهواء المغلقة:

تثبت هذه الخزانات علي خطوط الطرد وهي تقوم بنفس أداء خزانات الطرق المائي (Surge Tank) وتتميز بصغر حجمها بالمقارنة بخزانات الطرق المائي ـ شكل (٤٧).



شكل (٤٧) غرفة الهواء

ثالثا: صمامات الهواء Air Valves:

الصمام عبارة عن جسم معدني من الزهر به كرة واحدة أو كرتان فارغتان خفيفتان من البولي إيثيلين. يركب صمام الهواء علي الأماكن العالية من خط الطرد أو الأماكن المتوقع حدوث تخزين للهواء بها داخل المواسير.

عند ضغط المياه بخط المواسير، فإن هذه المياه تدفع كمية الهواء داخل المواسير إلي الخارج بواسطة صمامات الهواء لتحل مكانها. عند تكون كميات من الهواء داخل المواسير ومع ضغط المياه، تتجه كميات الهواء إلي المناطق العالية لتخرج من صمام الهواء. عند انتهاء خروج الهواء ووجود مياه داخل المواسير بكامل القطاع ، فإن الكرتين تطفوان فوق المياه داخل الصمام وتسدان فتحات خروج الهواء لمنع أية مياه من الخروج — شكل (٢٠).

رابعا:صمامات الهواء مصممة علي مقاومة ظاهرة تفريغ الهواء، ففي وقت تصرف المياه إلي خارج المواسير (حالة كسر الخط أو تفريغ المياه)، يندفع الهواء الجوي إلي داخل المواسير مما يساعد علي تلاشي ظاهرة تفريغ الهواء ويتلاشي خطر حدوث المطرقة المائية.

رابعا: صمامات التفريغ Vacuum Relief – Air Inlet Valves

في بعض الأحوال يتم تصنيع صمام لصرف الهواء من خط المواسير، كما أنه مجهز أيضا لعملية تفريغ الهواء الحادث بسبب تفريغ المياه من الخط نتيجة كسر أو أصلاح ٠٠٠ وهو أساسي لمقاومة تفريغ الهواء ٠ شكل (٤٨).




شکل (۸٤) صمام تصریف هواء و تفریغ هواء

يسمح هذا الصمام بدخول الهواء إلي شبكات المواسير في حالة تعرض هذه الشبكات إلي عمليـــة تفريـغ هواء Negative Pressure، حيث يعمل هذا الصمام إلي منع هذه الظاهرة بالسماح للهواء بالدول من الخارج إلي الداخل. وعندما يعود الضغط إلي الحالة الطبيعية، يقفل هذا الصمام مانعا دخول أي هواء.

يركب هذا الصمام في النقاط العالية من خط المواسير أو الخزانات وفي الأماكن التي يتوقع حدوث تفريغ هواء بها، كما يستعمل، أيضا بجوار صمامات عدم الرجوع أو الصمام الحاجز الذي يمكن حدوث تفريغ الهواء عنده. في حالة إهمال تركيب هذا الصمام فإنه ينتج أضرارا جسيمة في نظام المواسير مسببا زيادة في المطرقة المائية.

خامسا: خزان الفائض Surge Tank:

هي أحد أجهزة مقاومة المطرقة المائية. تركب هذه الخزانات على خطوط المواسير - شكل (٤٩) لامتصاص الموجة المفاجأة للمطرقة.



شكل (٤٩) خزان الفـــانض

طريقة تركيب الصمامات:

- ١ تنظيف الفلانشات من أي عوالق يلصق الجوان المطاط المبطط علي الفلانشة بأي لاصق مؤقت و مناسب ينصح و
 يفضل الجوان المبطط سمك ٦ مم و المزود بداخل الجوان بعدد ٢ تيلة للتقوية والتحمل .
- ٢ ربط مجموعة الصمام من المشتركات أو قطعة الفك و التركيب أو قطع الأ تصال و قطع الحائط ٠٠٠علي الأرض ثم
 رفعها للتركيب دفعة واحدة للتسهيل و الإسراع في العمل .
- في حالة عدم وجود جوان مطاطي بالمواصفات السابقة ، يمكن تصنيع الجوان من ألواح مطاط مسطحة سمك ٦ مم و مزودة بعدد ٢ تيلة للتقوية ثم قص الجوان المطلوب منها .

- ٣ عمل ارتكاز مؤقت للصمام علي أرضية الغرفة حتى يمكن ربط مجموعة الصمام في الخط.
 - ٤ عند نهو التركيب داخل الغرفة يستكمل صب وعمل الارتكاز الخرساني أسفل الصمام.
- استكمال شدات حوائط الغرفة حول الماسورة ذات الثلاث فلانشات ثم تصب الخرسانة مباشرة على الماسورة (على الفلانشة الوسطى) و الاهتمام بدمك هذا الجزء لأحتمل تسرب أية مياه رشح منه.
- ٦ يتم اختيار المسامير الرابطة للصمام من نوع جيد لا يصدأ مجلفن أو ستينلس ستيل ذا مقاسات مناسبة لشقل الصمام .
 الجدول الآتي ، يبن أبعاد وأقطار المسامير بالصامولة المناسبة للعمل جدول (٢) .

جدول (٢) أبعاد الفلانشات والثقوب والمسامير المستخدمة في رباط الصمامات

ابعاد العرسات والتعوب والمستخدمة في ربط الصمامات PN 10								
	PIN 1U							
طول المسمار	طول	قطر	قطر الثقب	عدد الثقوب	قطر دائرة	القطر الخارجي	القطر	
	القلاووظ	المسمار			الثقوب	للفلانشة	الداخلي	
(مم)	(مم)	(مم)	(مم)	(375)	(مم)	(مم)	(مم)	
٧٥	٤٢	17	١٩	£	11.	١٥.	٤.	
٧٥	٤٢	17	۱۹	£	170	170	•	
٧٥	٤٢	١٦	١٩	£	170	140	۲.	
٧٥	٤٢	17	١٩	£	1 20	110	٦٥	
٧٥	٤٢	١٦	19	٨	17.	۲.,	۸٠	
٧٥	٤٢	١٦	19	٨	١٨٠	۲۲.	١	
٧٥	٤٢	١٦	١٩	٨	۲١.	۲٥.	170	
۸۰	٤٦	۲.	77	٨	٧٤.	440	١٥.	
۹.	٥,	۲.	77	٨	790	٣٤.	۲	
۹.	٥,	۲.	7 7	17	٣٥.	٤٠٠	۲٥.	
11.	77	۲.	77	17	٤٠٠	٤٥٥	۳.,	
11.	77	۲.	77	١٦	٤٦.	0.0	٣٥.	
١٢.	٧٢	Y £	۲۸	١٦	010	٥٢٥	٤٠٠	
۱۳۰	٧٨	Y £	۲۸	۲.	٥٦٥	710	£0.	
۱۳۰	٧٨	Y	۲۸	۲.	٦٢.	٦٧.	٥.,	
10.	٩١	**	۳۱	۲.	V Y 0	٧٨٠	٦.,	
۱۳۰	٧٨	**	۳١	Y £	٨٤٠	۸۹٥	٧.,	

1 : .	Λ£	٣.	٣٤	Y £	90.	1.10	۸٠٠
1 : .	٨٤	٣.	٣٤	۲۸	1.0.	1110	٩.,
10.	Λ£	44	**	47	117.	177.	1
۱۳.	٨٤	44	٣٧	**	177.	188.	11
1 £ .	٧٨	٣٦	٤.	٣٢	١٣٨٠	1 200	17
10.	٩.	٣٩	٤٣	٣٦	109.	1770	1 £
10.	٩.	٣٩	٤٣	7	14	١٧٨٥	10
17.	1.7	٤٥	٤٩	٤.	187.	1910	17
-	-	٤٥	٤٩	££	7.7.	7110	1
			PN	N 16			
طول المسمار	طول	قطر	قطر الثقب	عدد الثقوب	قطر دائرة	القطر الخارجي	القطر
	القلاووظ	المسمار		/ المسامير			الداخلي
(مم)	(مم)	(مم)	(مم)		(مم)	(مم)	(مم)
۷٥	٤٢	١٦	۱۹	٤	11.	10.	٤.
٧٥	٤٢	١٦	۱۹	٤	170	170	٥,
٧٥	٤٢	١٦	۱۹	٤	170	140	٦.
٧٥	٤٢	١٦	۱۹	٤	1 20	100	٦٥
٧٥	٤٢	17	۱۹	٨	17.	۲	٨٠
٧٥	٤٢	17	۱۹	٨	1 / .	۲۲.	١
۷٥	٤٢	17	۱۹	٨	۲۱.	70.	170
۸٠	٤٦	۲.	۲۳	٨	7 £ .	710	10.
٩.	٥,	۲.	۲۳	٨	790	٣٤.	۲.,
٩.	٥,	۲ ٤	۲۸	17	٣٥.	٤٠٠	۲٥.
11.	77	۲ ٤	۲۸	١٢	٤	£00	٣.,
11.	77	7 £	۲۸	17	٤٦.	0.0	٣٥.
17.	٧٢	* *	٣١	١٦	010	٥٢٥	٤٠٠
۱۳.	٧٨	**	٣١	۲.	070	710	٤٥,
17.	٧٨	۳.	٣٤	۲.	٦٢.	٦٧.	٥.,
10.	9.1	٣٣	٣٧	۲.	V Y 0	٧٨٠	٦
۱۳۰	٧٨	77	**	۲ ٤	٨٤٠	۸۹٥	٧.,

١٤.	٨٤	747	٤.	7 £	90.	1.10	۸۰۰
1 £ •	Λ£	٣٦	٤.	۲۸	1.0.	1110	٩
10.	Λ£	٣٩	٤٣	۲۸	117.	177.	1
۱۳.	٧٨	٣٩	٤٣	٣٢	177.	١٣٤.	11
1 £ .	٨٤	٤٥	٤٩	٣٢	۱۳۸۰	1 200	17
١٥.	٩.	20	£ 9	٣٦	109.	1770	1 2
١٥.	٩.	٥٢	٥٦	٣٦	1 ٧	١٧٨٥	10
17.	1.7	٥٢	٥٦	٤.	١٨٢٠	1910	17
			P	N 25		·	
					,		
طول المسمار	طول	قطر	قطر الثقب	عدد	قطر دائرة	القطر الخارجي	القطر
طول المسمار (مم)	القلاووظ	المسمار	(مم)	الثقوب/	الثقوب	(مم)	الداخلي
	(مم)	(مم)		المسامير	(مم)		(مم)
		١٦	١٩	٤	11.	10.	٤٠
		١٦	١٩	٤	170	170	٥,
		١٦	۱۹	٨	100	140	٦.
		١٦	19	٨	1 2 0	١٨٥	٦٥
		١٦	19	٨	14.	۲	۸.
		۲.	۲۳	٨	1 / .	۲۲.	١
		7 £	۲۸	٨	۲١.	70.	170
		7 £	47	٨	۲٤.	710	10.
		7 £	۲۸	١٢	790	٣٤.	۲.,
		* *	٣١	١٢	٣٥.	٤	۲٥.
		* *	٣١	17	٤٠٠	£00	٣٠.
		٣.	٣٤	١٦	٤٦.	0.0	٣٥.
		٣٣	٣٧	١٦	010	٥٢٥	٤.,
		٣٣	٣٧	۲.	070	710	٤٥.
		٣٣	**	۲.	٦٢.	٦٧٠	٥.,
		77	٤.	۲.	V Y 0	٧٨٠	٦.,
		٣٩	٤٣	7 £	٨٤٠	۸۹٥	٧
		٤٥	٤٩	۲ ٤	90.	1.10	۸۰۰

		٤٥	٤٩	۲۸	1.0.	1110	9
		٥٢	٥٦	۲۸	117.	177.	١
		٥٢	٥٦	٣٢	177.	١٣٤٠	11
		٥٢	٥٦	٣٢	184.	1500	17
]	PN 40			
طول المسمار	طول	قطر	قطر الثقب	212	قطر دائرة	القطر الخارجي	القطر
	القلاووظ	قطر المسمار		الثقوب /	الثقوب	للفلانشة	الداخلي
				المسامير		(مم)	
(مم)	(مم)	(مم)	(مم)		(مم)		(مم)
		١٦	١٩	٤	11.	10.	٤.
		١٦	19	٤	170	170	٥,
		١٦	19	٨	140	140	٦.
		١٦	19	٨	120	١٨٥	٦٥
		١٦	19	٨	17.	۲.,	۸۰
		۲.	74	٨	١٨٠	77.	١
		Y £	۲۸	٨	۲۱.	۲٥.	170
		Y £	۲۸	٨	٧٤.	710	١٥.
		Y £	۲۸	17	790	٣٤.	۲.,
		**	٣١	١٢	٣٥.	٤٠٠	۲٥.

بونتا موسون _ فرنسا .

۳.,

أماكن وضع الصمامات و أنواعها:

200

١ _ عند مخرج محطة الطلمبات:

صمام حاجز _ صمام عدم رجوع _ صمام غسيل _ صمام هواء _ صمام أمان . يمكن أن تكون كل هذه الصمامات في غرفة واحدة عند مخرج خط المواسير من محطة الطلمبات و تسمي غرفة (أ) .

- ٢ ـ ماسورة التوزيع الخارجة من الخزان العلوي .
- ٣ _ عند خروج خط فرعي من الخط الرئيسي: صمام حاجز _ صمام تخفيض الضغط.

٤.,

- ٤ عند تلاقى الخطوط تركب صمامات حاجزة عند كل تفريعة ، يكون عدد الصمامات = عدد التفريعات ١ .
 - ٥ _ عند نهايات توزيع المياه داخل المدينة .
 - ٦- عند النقاط العالية من الخط تركب صمامات هواء.


٧ - عند أوطي نقطة في الخطوط الرئسية - تركب صمام حاجز و قطعة فك وتركيب ، و علي الجانبين يتم تركيب صمامات غسيل
 داخل غرفة صمامات .

٨ - في الخطوط الطويلة ، يفضل تركيب صمام حاجز - قطعة فك وتركيب - ٢ صمام غسيل علي جاني الصمام الحاجز - صمام عدم رجوع - صمام تصريف هواء .

الأدوات و الأجهزة اللازمة لتشغيل الصمامات:

۱ - طربوش الصمام Cap:

يصنع طربوش الصمام من الزهر ويكون مفرغا من داخله فراغا مربعا وبعمق مناسب ليلائم مربع فتيل الصمام من أعلي. يتم رباط الطربوش بفتيل الصمام بواسطة مسمار قلاووظ من أسفل بينما يكون الطرف الآخر (العلوي) مصمتا وبطول مناسب ليمكن لعتلة الفتح أو الغلق أن تركب عليه لأجراء الفتح أو القفل. الغرض من تركيب الطربوش هو حماية مربع فتيل الصمام - شكل (٥٠).




شكل (٥٠) أنواع الطرابيش المستخدمة لفتح وغلق الصمام

Y - أجهزة الفتح و الغلق للصمام Valve Operating Accessories : Valve

تنقسم إلى عده أنواع:

۱ – أداة الفتح و الغلق للصمامات تحت الأرض أو الموجودة داخل غرف صمامات تحت الأرض T وهي علي شكل حرف T ولها مربع من أسفلها للفتح و الغلق - شكل (۱۰).

٢ - أداة الفتح والغلق المركبة أعلى غرفة الصمام: لبيان مسافة الفتح أو الغلق للصمام - شكل (٢٥) وتكون عادة في المحطات وفي الأماكن الغير موجود بها حركة مرور. تزود في بعض الأحيان بمبين على جانبها.



شكل (٥١) طارة المحبس المستخدمة للفتح والغلق


٣ - أجهزه الفتح و الغلق الميكانيكية Actuators:

وتستخدم لفتح أو غلق الصمام أتوماتيكيا. وتستخدم في المحطات أو الخطوط التي لها نظام أوتوماتيكي للتشغيل. تستخدم أيضا هذه الأجهزة للفتح أو الغلق للصمامات و البوابات الكبيرة التي تحتاج إلى قوة وجهد ووقت لفتحها أو غلقها أو للتحكم الآلى بالمحطات.



أجهزة فتح و غلق المحبس (بدون مبين)





شكل (٢٥) أجهزة فتح وغلق المحبس (مزودة بالمبين)

؛ _ غطاء الحماية Protection Cover :

تركب هذه القطعة أعلى الصمام ويخرج من نهاتها مربع فتيل الصمام وتركب أسفل ماسورة الحماية.

٥ - ماسورة الحماية Protection Tube:

تركب هذه الماسورة للصمامات المنفذة بدون غرف (صمامات ذات قطر أقل من ٢٥٠ مم) رأسيا فوق طربوش الصمام حتى يمكن لأداة الفتح أو الغلق اليدوية أن يتم تنزيلها من منسوب الشارع لفتح أو غلق الصمام بسرعة _ شكل (٥).

Surface Box: - صندوق السطح

وهو صندوق حماية من الزهر أو البلاستيك، أسطواني الشكل ومفرغ من داخله. يركب رأسيا فوق ماسورة الحماية (الصمامات بدون غرف) أو فوق غرف الصمامات بحيث يكون موقعها رأسيا تماما فوق الصمام داخل الغرفة (تترك فتحة في سقف الغرفة تكون فوق طربوش الصمام تماما). ويكون منسوبة العلوي مع سطح الشارع تماما. يزود هذا الصندوق بغطاء ويربط بواسطة سلسلة حتى لا يفقد. يطلق عليه أحيانا رأس الجنزير أو لاجارد - شكل (٥).

٦ - الغطاء Cover:


يصنع من الزهر و يكون الحلق بمقاس امتر \times امتر و الغطاء المستدير بقطر \wedge سم. يركب فوق فتحة النزول لعمال الصيانة في سقف الغرفة و يتحمل الأحمال المرورية بأمان - شكل (\circ) .



شكل (٣٥) الأغطية الزهر لغرف الصمامات

٧ - وصلة الحائط:

عند خروج أو دخول خط المواسير خلال حائط خرساني (غرفة محبس أو محطة طلمبات) _ تصنع قطعة بنفس قطر الماسورة ولها ٣ فلانشات _ فلانشة للرباط الخارجي ، وأخري للرباط الداخلي والثالثة (الوسطي) تكون داخل الحائط ويجب أن يتم صب الحائط الخرساني عليها - شكل (٥٤) .




شكل (٤٥) وصلة المالط

تكون أيضا بدون ثقوب ولا داعي لأن تكون بنفس سمك فلانشات الرباط ، وإنما تكون بسمك أقل . الهدف من ذلك هو أعاقة تسرب مياه الرشح الي داخل الغرفة مستقبلا . كما تصنع وصلة الحائط من الصلب أو الزهر أو الخرسانة ٠٠٠ وتطلب من المصنع مع طلبية المواسير .


: Penstocks البوابات

تستخدم البوابات للتحكم في كمية المياه المنصرفة أو القفل أو الفتح علي تدفق المياه. و تستخدم في أعمال الصرف الصحي للتحكم في تدفق المياه خلال المجاري و القنوات المفتوحة، كما تستخدم في محطات الطلمبات و الري ـ شكل (٥٥).

Operating Gear




أدوات فتح وغلق البوابات



Non-rising spindles rotate through a non ferrous nut in the penstock door. The screwed portion of the spindle at the bottom is probably immersed in the water/effluent etc.


Full Frame

Used where thrust reaction is accommodated at the top of the frame.



شكل (٥٥) أدوات رفع أو خفض البوابات

تنشأ مجاري للبوابة داخل الحائط الخرساني للغرفة أو المجري لتثبيت الإطار الخارجي للبوابة. وعاده تصنع البوابات من الزهر و يكون الفتيل من البرونز. يركب للبوابات أجهزه للفتح و الغلق أعلي الغرفة أو المجري. هذه الأجهزة تكون يدوية للبوابات الصغيرة بينما تكون موتور كهربائي للفتح و الغلق في حالة البوابات الكبيرة. و البوابات ثقيلة الوزن و تخضع لمواصفات خاصة تحدد ارتفاع المياه و نسبة التسرب المسوح بها.



شكل (٥٥) البوابات الحاجزة للمياه – تعمل يدويا وميكانيكيا

ويسمح برشح المياه من البوابة طبقا لارتفاع المياه وحجم البوابة (كما نصت المواصفات الإنجليزية). فيما يلي الحدود المسموح بها للرشح خلال البوابة تبعا لارتفاع المياه للمجمعات الدائرية _ جدول (٣):

جدول (٣) الحدود المسموح بها للرشح خلال البوابة تبعا لارتفاع المياه

فاقد المياه المسموح به	ارتفاع المياه أمام البوابة
Allowable Leakage	On seating Head
(لتر/ دقيقة / متر من القطر)	(متر)
Y.0	٢متر (أو أقل)
٣.١	۹ متر
٣.٨	۱۲ متر
٤.٤	۱۰ متر

للمجمعات المربعة أو المستطيلة:

الرشح المسموح به = ٢ لتر / دقيقة / متر من محيط المجمع الذي تغلقه البوابة .

مكونات ومواصفات البوابات:

١ - البوابة و الإطار الخارجي:

من الزهر الرمادي طبقا للمواصفات القياسية البريطانية BS 1452 Grade 180

٢ - محيط ارتكاز البوابة:

من معدن المدافع أو البرونز ، خاضع للمواصفات القياسية البريطانية BS 1400 Grade L G2 .

٣ - عامود رفع و خفض البوابة:

من الصلب ستيناس ستيل، خاضع للمواصفات البريطانية BS 790 Pt.4 Grade 316 S16 البريطانية

٤ - صامولة عامود الرفع:


من سبيكة المنجنيز و البرونز، خاضعة للمواصفات البريطانية BS 2874 Grade CZ 114

مهمات فتح وغلق البوابات ـ شكل (٥٦).


FLOOR PILLARS

HANDWHEEL OPERATED PILLARS

Cast iron pillars for Handwheel Operation provide a fast and economical means of operating valves and penstocks when the loads are within their range. Suitable for bolting to concrete or steelwork, the pillars are supplied complete with fixing bolts and nuts and a locking device is an optional extra.



طارة من الزهر الرمادي يدوية لفتح البوابات _ البوابات الصغيرة



ماكينة ميكانيكية متنقلة لفتح البوابات _ البوابات الكبيرة

طريقة التنفيذ:

- ١ قبل البدء في التركيب، يتم تجهيز مكان العمل. غالبا ما تكون الغرف سيئة التهوية أو تحتوي علي غازات خطرة. لذلك،
 يجب قياس تركيز الغازات و عمل خطة تأمين العمال.
 - ٢ إزالة أي زوائد بالحائط الخرساني مع ضرورة عمل مجري في الأرضية بعمق كافي لنزول البوابة بعد تركيبها.
- ٣ ـ يتم عمل فرمة من ألواح خشبية مماثلة للإطار الخارجي للبوابة مع تثبيتها و ضبطها رأسيا تمام في مكان تركيب البوابة
 مع ضرورة توقيع و ثقب أماكن الشقوب على الفرمة الخشبية بكل دقة مع ترك فراغ = ٢٠٥ سم بين الفرمة و الحائط.
- ٤ نبدأ في عمل الشقوب في الحائط الخرساني متخذا الشقوب الموجودة في الفرمة كدليل يجب أن يكون عمق هذه الشقوب لا يقل عن ٢٥ سم بالحائط الخرساني. إذا كانت هناك كسوة من الطوب للحائط الخرساني، يجب هنا أن يزيد عمق الشقب بمقدار سمك الكسوة. يصنع الجاويط من الحديد غير قابل للصدأ (ستينلس ستيل) و بقطر مناسب لشقل و حجم البوابة كما يوصي المصنع. يتم نظافة هذه الشقوب جيدا ثم يوضع الجاويط في مكانه تماما. تعمل سدادة على الشقب ثم تصب مواد الحقن المعتمدة (مثل كيمابوكسي ١٦٥) لتثبيت الجاويط داخل الشقب (بواسطة قمع صغير و خرطوم صغير واصل إلى الشقب).
 - ٥ بعد تصلد مواد الحقن على جميع الجوايط (بعد ٢٤ ساعة) ترفع الفرمة الخشبية.
- ٢ ننزل البوابة في المكان المخصص لها، و تضبط مع الجوايط، ثم رباط هذه الجوايط. مع صامولة ضبط البوابة في الوضع الرأسي تماما و علي أن تكون بعيدة عن الحائط الخرساني بمقدار ٢٠٥ سم تملأ في نهاية العمل بالأسمنت المقاوم للكبريتات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ارتكازات مؤقتة لحمل البوابة حتى انتهاء التركيب.
- ٧ يتم صب خرسانات على الأرضية لملء المجري أسفل البوابة مع العناية بها على أن يتم بياض آخر ٢ سم منها بمادة أيبوكسية مقاومة للأحماض مثل 151 FMA .
 - ٨ يتم عمل صيانة ضرورية للفتح و الغلق باستخدام شحم معين مثل شحم (شل ألفينا) أو كما يوصي المصنع


٢٢ - غرف الصمامات:

تبني غرف الصمامات لحماية الصمام ولتمكين عمال الصيانة من فتح وغلق الصمام أو عمل الإصلاحات اللازمة له. تبني الغرف من الخرسانة المسلحة أو مبانى الطوب. تبنى الغرف للصمامات قطر ٣٠٠ مم فأكبر.


ملاحظات:


- ١ يمكن أنشاء غرف للصمامات سابقة الصب تسهل في الإنشاء.
 - ٢ نماذج غرف الصمامات:
 - شكل (٥٧) نموذج غرفة صمام هواء.
- شكل (٥٨) نموذج غرفة (أ) صمام حاجز ومرت وغسيل وهواء.
 - شكل (٥٩) نموذج غرفة صمام حاجز.
 - شكل (٦٠) نموذج غرفة صمام حاجز و غسيل.


نماذج غرفة صمام هواء:




نموذج غرفة صمامات غرفة (أ) ، صمام مرتد وحاجز وغسيل وهواء:











مستط أفتي لسنف الغرفة شكل (٥٥) نموذج غرفة (أ) _ صمام حاجز ومرتد وغسيل وهواء


نموذج غرفة صمام حاجز:






مسقط أفقي للسقف الخرساني للغرفة شكل (٩٥) نموذج غرفة صمام حاجز

نموذج غرفة صمام حاجز وغسيل:





مواصفات غرف الصمامات:

- 1 تركب محابس القفل ذات الأقطار الكبيرة (من قطر ٢٥٠ مم فأكبر) وكذلك محابس الهواء والغسيل داخل غرف من الخرسانة المسلحة.
 - ٢ تكون جميع القطع الخاصة داخل الغرف بأوشاش لتسهيل عملية الفك والتركيب.
- ٣ يجب أن يرتكز المحبس علي كرسى خرساني و أن يزود بقطعة فك و تركيب Dismantling Piece لفك وتغيير الصمام وقت الحاجة شكل (٧) .

- ٤ وضع وصلة حائط عند أنصال الماسورة بحائط غرفة المحبس لمقاومة قوي الدفع المائي و مقاومة رشح المياه حول الماسورة شكل (١٥).
- تركب وصلة مرنة خارج الغرفة مباشرة (ماسورة قصيرة لا تزيد عن ١٠٥ قطر الماسورة) لمقاومة فرق الهبوط بين الغرفة والمواسير المتصلة بها.
 - ٦ تحدد الأبعاد الداخلية بناء على أبعاد القطع داخل الغرفة ويراعى ألا تقل المسافة بين:
 - آخر رباط أو وصلة لقطعة في الغرفة والجدار لا يقل عن ٤٠ سم.
 - الراسم السفلي للماسورة وقاع الغرفة عن ٣٠ سم.
 - الراسم العلوى للماسورة وبطنية سقف الغرفة عن ١٢٠ سم.
 - جانبي الماسورة وحوائط الغرفة عن ٣٠ سم.
- يجب عمل فتحة في السقف الخرساني مناسبة لحجم المحبس لأمكان رفعة و تغييره أو إصلاحه، كما تركب بلاطات سابقة الصب على هذه الفتحة لأمكان رفعها أو أعادتها.

تراعى أيضا التوصيات التالية:

- يجب عمل ميول في أرضية الغرفة لتسهيل نزح أي مياه متكونة.
- تزود الغرفة بفتحة ذات غطاء زهر ١ متر × ١ متر قادر علي تحمل الحركة المرورية وكذلك تزود بسلالم أسفل
 الغطاء لتمكين عمال الصيانة من العمل.
 - تكون خرسانة غرف المحبس من أسمنت مقاوم للكبريتات ويكون مضافا لها مواد مقاومة للرشح.
 - يعمل بياض أسمنتى مع إضافة مادة مقاومة للرشح.
- يفضل أن يكون السطح العلوي الخرساني للغرفة أوطي من سطح الطريق بـ ٣٠ سم علي الأقل حتى لا تمر السيارات على خرسانة السقف مباشرة وإنما يتوزع حمل السيارات و الصدم على مساحة أوسع من السقف وتقل حدة الأحمال.
 - دهان السطح الخارجي للغرفة بالمواد العازلة مثل البيتومين قبل الردم.

المراجع

- ١ _ الكود المصري.
- ٢ هندسة التشييد لمرافق المياه والصرف الصحي م/ محمود حسين المصيلحي.
 - ٣ مذكرات معهد التدريب الفني والمهني شركة المقاولين العرب.
 - ٤ كتالوجات المصانع.